



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, телефакс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru,  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой

(наименование органа государственного пожарного надзора)

629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-89  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 85/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ручеек"  
(ОГРН 1028900623949; ИНН 8904031906)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору –  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый  
Уренгой майора внутренней службы Кулишова Виктора Анатольевича от 12.07.2021 № 85

(наименование органа ГПН)

п. 2 ч. 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном  
контроле в Российской Федерации в период «19» июля 2021 года с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному надзору –  
старшим инспектором нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по МО г. Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО старшим лейтенантом внутренней службы  
Рогальским Геннадием Сергеевичем.

в отношении: объекта защиты: «Здание детского сада», эксплуатируемого Муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Ручеек" (ОГРН 1028900623949; ИНН 8904031906)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Заместителем директора МАДОУ "ДС "Ручеек" Баргамон Аллой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить  
следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнен

				ие)
1	2	3	4	5
1.	При прекращении подачи электроснабжения в прибор приемно-контрольный пожарный и управления (от сети 220 В), аккумуляторная батарея или блок бесперебойного питания прибора не обеспечивает питание указанного электроприемника в дежурном режиме, в течение 24 ч., плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (фактически при проведении сработки пожарной сигнализации от дымовых датчиков расположенных на объекте защиты, пожарная сигнализация и речевое оповещение не сработало).	ст. 4, ст. 6, ч.11 ст. 84, ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.15.1, 15.3 СП 5.13130.2009	01.07.2022	
2.	Из коридоров 1-ого и 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре, отсутствует (не предусмотрено) удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 2.16 СНИП 2.08.02-85; п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.07.2022	
3.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены)	ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
4.	Ширина лестничных маршей лестничных клеток составляет менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей в свету при подъеме с 1-ого на 2-й этаж составляет: от 1,13 до 1,15 м.)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. а) п. 4.21 СНИП II-Л.2-72*	01.07.2022	
5.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор НТО  
ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой  
старший лейтенант внутренней службы  
Г.С. Рогальский

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«27» июля 2021 года

Заместитель директора МАДОУ "ДС "Ручеек"  
Баргамон Алла Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя



подпись

«27» июля 2021 года

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99,

МЧС России - 8 (495) 400-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576049

Владелец Лапина Татьяна Ивановна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022