



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, телефакс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой

(наименование органа государственного пожарного надзора)

629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Ручеек"  
(ОГРН 1028900623949; ИНН 8904031906)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой майора внутренней службы Кулишова В.А. от 12.07.2021 № 12-ГО

(наименование органа ГПН)

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 2 ч. 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период «19» июля 2021 года с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному надзору – старшим инспектором нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО старшим лейтенантом внутренней службы Рогальским Геннадием Сергеевичем.

**в отношении:** Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ручеек" (ОГРН 1028900623949; ИНН 8904031906).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Заместителем директора МАДОУ "ДС "Ручеек" Баргамон Аллой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» необходимо устранить следующие нарушения требований в области гражданской обороны, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен

				ие)
1	2	3	4	5
1.	На электроручных вентиляторах отсутствует ручной привод системы вентиляции в связи с чем не проводится проверка работоспособности вентиляторов с помощью ручного привода	п. 4.3.2 приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".	01.07.2022 г.	
2.	Инженерно-техническое оборудование фильтровентиляционная система ЗС ГО не содержится в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, фактически система находится в отключенном состоянии от электроснабжения.	п. 3.2.11. приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	01.07.2022 г.	
3.	Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей) не окрашены в желтый цвет. Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции (после фильтров-поглотителей) и воздуховоды внутри помещений для укрываемы не окрашены в белый цвет	п.3.2.10. приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	01.07.2022 г.	
4.	Не установлен порядок проведения осмотров ЗС ГО и не проводятся проверки технического состояния ЗС ГО в рамках ежегодных осмотров, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации с заполнением журнала оценки технического состояния ЗС ГО, (фактически отсутствует комплексная оценка технического состояния ЗС ГО которая проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а так же отсутствует перспективный план проведения оценки технического состояния составленный органами местного самоуправления)	п. 4.1.1, 4.1.3 приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	01.07.2022 г.	
5.	Не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем ТО 1, 2 ,3 специального оборудования ЗС ГО, с периодичностью, предусмотренной в таблица 2 приказа МЧС России от 15.12.2002 №583. В журнале проверки состояния убежища (ПРУ) отсутствуют результаты ТО.	п.5.1 приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	01.07.2022 г.	
6.	В фильтровентиляционной системе противорадиационного укрытия отсутствует элемент системы (фильтр).	п. 4.3.1. приказа МЧС России от 15.12.2002 №583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"	01.07.2022 г.	



Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае не согласия, с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предоставить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные копии могут быть направленные в форме электронных документов (пакета электронных документов), предписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

Старший инспектор НТО  
ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой  
старший лейтенант внутренней службы  
Г.С. Рогальский

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«27» июля 2021 года

Заместитель директора МАДОУ "ДС "Ручеек" Баргамон Алла  
Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя

«27» июля 2021 года



подпись М.Л.П.

подпись

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99,  
МЧС России - 8 (495) 400-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576049

Владелец Лапина Татьяна Ивановна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022